FINAS
Finnish Accreditation Service
T101 (EN ISO/IEC 17025)

Raision kaupunki
Ympäristövirasto
Nallinkatu 2
21200 RAISIO

Tilausnro 224614 (WRAISIO/R9), saapunut 20.2.2019, näytteet otettu 20.2.2019 (10:00)
Näytteenottaja: LSVYT Oy, Saarikari

Paikka: IKEA Oy, Itäniityntie 15

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
2189	Itäniityntie 15 Raisio

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määritys	Yksikkö	2189	STM 1352
Lämpötila (N)	°C	7,0	
Haju näytettä otettaessa (N)		Hajuton	
Maku näytettä otettaessa (N)		Mauton	
Nitriitti, NO2 *	mg/l	<0,007	«0,50 (a)
Ammonium, NH4 *	mg/l	0,026	«0,50 (b)
Mangaani, Mn *	µg/l	<1	«50 (b)
Rauta, Fe *	µg/l	<2	«200 (b)
Koliformiset bakteerit *	pmy/100 ml	0	<1 (b)
Escherichia coli *	pmy/100 ml	0	<1 (a)
pH (25 °C) *		8,7	«9,5, »6,5 (b)
Sähkönjohtavuus (25 °C) *	µS/cm	140	«2500 (b)
Sameus *	FNU	<0,1	
Väri *	mg/l Pt	<1	

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.
STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
* -merkityt analyysit ovat akkreditoituja. (a)=laatuvaatimus, (b)=laatusuositus, (N)=näytteenottajan havainto.

LAUSUNTO

Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja -suositukset.

Laura Lehtniemi
ympäristöinsinööri

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Analyysimenetelmien viitteet ja mittausepävarmuustiedot ovat liitteellä. Akkreditointi ei koske näytteenottoa eikä lausuntoa.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Telekatu 16	Telekatu 16			Y 1564941-9
20360 TURKU	20360 TURKU	*(02) 274 0200	etunimi.sukunimi@lsvsy.fi	Krnro 774822

TIEDOKSI

Raision Vesi Oy/jani.kunnas@raisio.fi
Raision Vesi Oy
Raision Vesi Oy/marika.nurmikko@raisio.fi
Raisionkaaren Teollisuuspuisto Oy/Energia- ja ympäristöpalvelut -yksikkö/maritta.punta@raisio.com
Varsinais-Suomen ELY-keskus/kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Analyysimenetelmien viitteet ja mittausepävarmuustiedot ovat liitteellä. Akkreditointi ei koske näytteenottoa eikä lausuntoa.

MENETELMÄTIEDOT

Määritys	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Lämpötila (N)	(TL8003)
Haju näytettä otettaessa (N)	(TL8003)
Maku näytettä otettaessa (N)	(TL8003)
Nitriitti, NO2 *	SFS-EN ISO 13395 (TL27)
Ammonium, NH4 *	Sis. A56 Skalar analytical metodi no.158. (TL27)
Mangaani, Mn *	SFS-EN ISO 11885 (TL27)
Rauta, Fe *	SFS-EN ISO 11885 (TL27)
Koliformiset bakteerit *	SFS 3016 (TL27)
Escherichia coli *	SFS 3016 (TL27)
pH (25 °C) *	SFS 3021 (TL27)
Sähkönjohtavuus (25 °C) *	SFS-EN 27888 (TL27)
Sameus *	SFS-EN ISO 7027 (TL27)
Väri *	SFS-EN ISO 7887, Menetelmä C (TL27)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL27	Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy (FINAS T101)
TL8003	Näytteenottaja

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määritys	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrityspvm.
Haju näytettä otettaessa (N)	2019/2189	Määritysrajan alitus	
Maku näytettä otettaessa (N)	2019/2189	Määritysrajan alitus	
Nitriitti, NO2 *	2019/2189	Määritysrajan alitus	20.2.2019
Ammonium, NH4 *	2019/2189	±3 µg/l	20.2.2019
Mangaani, Mn *	2019/2189	Määritysrajan alitus	20.2.2019
Rauta, Fe *	2019/2189	Määritysrajan alitus	20.2.2019
Koliformiset bakteerit *	2019/2189	Määritysrajan alitus	20.2.2019
Escherichia coli *	2019/2189	Määritysrajan alitus	20.2.2019
pH (25 °C) *	2019/2189	±0,2 yks.	21.2.2019
Sähkönjohtavuus (25 °C) *	2019/2189	±3 %	21.2.2019
Sameus *	2019/2189	Määritysrajan alitus	21.2.2019
Väri *	2019/2189	Määritysrajan alitus	21.2.2019

Tutkimustodistus pätee vain tutkitulle näytteelle. Asiakirjan osittainen kopioiminen on kielletty.
Analyysimenetelmien viitteet ja mittausepävarmuustiedot ovat liitteellä. Akkreditointi ei koske näytteenottoa eikä lausuntoa.